

協懋化工原料有限公司  
SEI MAO Chemical Material Co.,Ltd.

台南縣新市鄉港墘村民族路141號  
No. 141, Minzu Road, Gangcian Village, Sinshih Township, Tainan County, Taiwan R.O.C.

Tel : +886-6-5892610 Fax : +886-6-5997292

E-Mail : seimao@hotmail.com Web Site: www.seimao.com.tw

化驗分析結果報告單  
ANALYSIS REPOPT

**Poly Aluminium Chloride For Water Works**

分 析 項 目 Analysts Item	分 析 結 果 Rpecifications
比重 (20°C)	1.19 以上
氧化鋁 (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )%	10 以上
鹽基度 %	45-65
PH 酸 鹼 值 1W/V%	3 以上
硫酸離子 (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )%	3.5 以下
氨態氮 (N) %	0.01 以下
砷 (As) ppm	5 以下
鐵 (Fe) %	0.01 以下
錳 (Mn) ppm	25 以下
鎘 (Cd) ppm	2 以下
鉛 (Pb) ppm	10 以下
汞 (Hg) ppm	0.2 以下
鉻 (Cr) ppm	10 以下

Remark:參照CNS 12537試驗.

化驗結果研判與說明 Comments:

A :分析結果,符合規格.

※依客戶需求，可另製特別規格。

According to the client need , we may be commissioned for different standards.

\_\_\_\_\_